

3. मुझे यह प्रमाणित करना है कि उनके द्वारा प्रस्तुत सभी यंत्र 2018-2019 वर्ष की ठीक है।

पायी गई खराबियाँ:-

1. x
2. x
3. x
4. x
5. x
6. x

4. मुझे इनके 2018-2019 वर्ष के पम्प अनुज्ञापति का मंजूरी में कोई आपत्ति नहीं है। अनुज्ञापति इस शर्त के साथ है कि वे पूरे वर्ष अपनी अग्निशामक यंत्रों की भलीभाँति संधारण करेंगे जैसे:-

1. सभी यंत्रों को रिफलि रखना
2. नोजलों को साफ रखना
3. वेन्ट हॉल को साफ रखना
4. वासरों को ठिक रखना
5. सभी यंत्रों को सही स्थान रखना

यदि वे नवीकरण के बाद भी भली प्रकार संधारण नहीं करते हैं तो यंत्र संधारण को भी कारण बेकार सिद्ध हो सकता है। जिनके लिए वे जवाबदेह होंगे और बीच में उनका नवीकरण रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी।

5. आपत्तियों के कारण को 2 (क) एवं (ख) पर स्पष्ट किया गया है कि नवीकरण के पूर्व इन्हे आदेश दिया जाय कि वे दिनांक तक आपत्तियों को दूर कर खराब पाये गए यंत्रों को पुनः निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करें।

विश्वासभाजन
अग्निशामक पदाधिकारी
डालटनगंज
अग्निशामक पदाधिकारी,
डालटनगंज।

प्रतिलिपि :- प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, आरखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- मैनेजर मार्केट को सूचनार्थ आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, डालटनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

M.D.N.G.G.P.S., Jamune
Panki Road, Daltongani